

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «МОГИЛІВ -
ПОДІЛЬСЬКИЙ ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ВСП

«Могилів- Подільський
технологічно-економічний
фаховий коледж ВНАУ»

Валентина КАЗЬМІР

2022 р.



САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

ВСП «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ»

Початок 01.09.2022 р.

Закінчення 01.09.2027 р.

І. ПАСПОРТНІ ДАНІ

- 1.1. Повна назва та підпорядкованість:**
 ВСП «Могилів-Подільський технологічно-економічний фаховий коледж
 Вінницького національного аграрного університету»
 Міністерство освіти і науки України
- 1.2. Адреса:**
 Україна, 24000
 Вінницька область
 м Могилів-Подільський, вул. Київська 40/1
 тел. 8(04337) 6-28-50
 факс 8 (04337) 6-25-61
 e-mail: mptekvnay@gmail.com
- 1.3. Директор:** Казьмір Валентина Анатоліївна
 робочий телефон 6-25-61
- 1.4.** Тип навчального закладу: заклад фахової передвищої освіти.
- 1.5.** ВСП «Могилів-Подільський технологічно-економічний фаховий коледж
 ВНАУ» знаходиться в спеціально побудованому приміщенні.
- 1.6.** Дата введення в експлуатацію 1998
- 1.7.** Дата останнього капітального ремонту: 1998
- 1.8.** Проектна потужність: 600 осіб
- 1.9.** Середньорічна кількість студентів: 433 осіб
- 1.10.** Кількість працюючого персоналу за штатними одиницями:
 викладачі - 44
 вихователі - 1
 адміністративно-допоміжний персонал – 52

№ п/п	Розділи та характеристики	Назва нормативного документа	По нормативу	Фактично
1	2	3	4	5
2.	Санітарно-гігієнічні характеристики Загальні вимоги до генерального плану, об'ємно-планувальних робіт і конструкторських рішень будинків і споруд плану	СНІП ІІ-60-75 СНІП ІІ-66-78		
2.1.	Розміри земельної ділянки з урахуванням проектної потужності	СНІП ІІ-60-75		1,3874га
2.2	Зонування території: -навчально-виробнича зона -спортивна зона -господарська зона		так так так	так так так

2.3.	Відстань від навчальних будівель до червоної лінії	СНІП II -66-78	не менше 15 м	15 м
	Відстань від навчальних будівель до краю проїзної частини швидкісних магістральних вулиць і доріг	СНІП II - 66 - 78 п. 24	не менше 50 м	55 м
2.4	Відсоток озеленення ділянки	СНІП II-66-78 п.25	не менше 50 %	63%
2.5.	Огородження земельної ділянки	СНІП п. 2.6.	так	Металева огорожа
2.6.	Відстань від вікон навчальних і приміщень до стовбурів дерев до кущів	СНІП п. 2.7 п.2.7.	не менше 10 м не менше 5 м	12 м 5 м
2.7.	Висота споруди (поверхів)	СНІП II-66-78 п 3.1.	не вище 4 п.	12м 2 повер.
2.8.	Площа приміщень навчально-лабораторного корпусу	СНІП 11-66-78 п. 3.2.		5216 м ²
2.8.1	Навчальні кабінети та лабораторії, групові аудиторії (25-30 студентів)		50 м ²	52-78 м ²
2.8.2.	Навчальні кабінети для проведення занять по підгрупах (12-15 чол.)		36 м ²	38-54 м ²
2.8.3	Кабінет інформатики (15 студентів) Покриття стін Підлоги Площа на один комп'ютер Прибиральний інвентар Освітлення Засоби захисту студентів		36-60 м ² масляні фарби лінолеум 6 м ² пилосос природне не менше 2,5% штучне 400 лк екранні фільтри	81-84 м ² вапняне дерев'яні 8,4 м ² пилосос 2,5% 400 лк екранні фільтри
2.8.4.	Препараторські		18 м ²	19 м ²
2.8.5.	Розміщення приміщень на поверхах -кладові -книгосховище -їдальня		7,83 м ² . 12,75 м ² 57	91,3 м ² 249,05 м ²
2.8.6.	Висота наземних поверхів приміщень (від підлоги до стелі на поверсі)	СНІП II -66- 78 п. 3.3.	3,3 м	3,8 м

8.7.	Орієнтація вікон приміщень - навчальні приміщення -кабінети лабораторії	СНІП П -66-78 п. 2.13 стор. 5	ПС не більше 25% п.з зпе П.С. не більше 50%	ПС- 19% ПЗ-36%
2.8.8	Допоміжні площі навчальних приміщень	СНІП П - 66 - 78		415 м ²
2.8.9.	Природне, штучне освітлення навчальних приміщень. -навчальні кімнати, аудиторії, навчальні кабінети, лабораторії - кімната викладача - спортзал а - снарядні, інвентарні госп. кладові - актова зала	СНІП П -66- 78 Стор. 8	КПО не менше 1,5% осв.роб. міськ лк 500-300 500-300 200 50 200	Природне 1,5% Штучне 300 300 200 50 200
2.8.10.	Ширина проходів і відстань між обладнанням в навчальних кабінетах і лабораторіях - між навчальними столами в ряду - між навчальними столами при повному розміщенні в ряду - від задніх рядів навчальних столів в ряду до задньої стінки - від 1 ряду навчальних столів до демонстраційного стола - від демонстраційного стола до крейдової дошки - між лабораторними столами - від передніх рядів навчальних столів до крейдової дошки - від лабораторних столів до стіни - від навчальних столів до стіни - поміж рядами столів - від лабораторних столів до стіни, до шаф або до обладнання	СНІП П - 66 - 78 п. 3.16	 60 см 70см 80см 80см 100см 140см 200см 30см 50см 60 см 10см	 0,60 м 0,70 м 1 м 0,80 м 1,3 м 1,15 м 1,82 м 1 м 1 м 0,60м 0,80м
2.8.11.	Актова зала Кількість місць для сидіння Площа на одне сидіння в актовому залі	СНІП П - 66 - 78 п. 3.17	1 /3 проектної потужності 0,65 кв.м	300 місць 0,65 м ²
2.8.12.	Бібліотека Кількість місць для сидіння в читальному залі з врахуванням проектної	СНІП П -66 -78		178,5 м ² 100 місць

	потужності Площа читального залу на I місце			0,9 м ²
2.8.13.	Площа приміщень в спортзалі -кімната інструктора фізичного виховання -кладовка для зберігання спортінвентаря -роздягальні	СНІП II - 66 - 78 п. 3.29	350 кв.м. 18 кв.м. 48 кв.м. 30 кв.м	363,57 м ² 20 м ² 50 м ² 30 м ²
2.8.14.	Площа вестибюлів, гардеробних приміщень та санітарних вузлів вестибюль і гардеробна на одного студента	СНІП II - 66 - 78	0,25 кв.м	2 м ²
2.8.15.	-ширина коридорів навчальних приміщень		не менше 1,8 м	3м
2.8.16.	Розміри і кількість спортзалів, навчально спортивний комплекс	СНІП II- 66-78 п. 3.28 стор.7	18x9x5	23,16x11,40x6,20
2.8.17.	Кількість відкритих площ спортивних споруд -міні футбольне поле -баскетбольний майданчик -волейбольний майданчик -гімнастичний майданчик -бігова доріжка	СНІП II -66- 78 п.	28 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
2.8.18.	Кількість місць в обідній залі	СНІП II -66 -78 п. 3.34	1 /3 проектної потужності	120 місць
2.8.19.	Площа виробничих приміщень, їдалень працюючих на сировині: -гарячий цех -мийка посуду в кухонній кімнаті -кладова для зберігання: 1.овочів 2.сухих продуктів -кімната персоналу -кількість умивальників в їдальні і буфетах -забезпечення технологічним холодильним обладнанням -забезпечення різнодільчим інвентарем		42 кв.м 23 кв.м 5 кв.м 8 кв.м 5 кв.м 1 на 60 місць в обідньому залі так так	45 м ² 25 м ² 5 м ² 8 м ² 6 м ² 2 так так

2.8.20	Площа приміщення медичного пункту -водопостачання -теплопостачання Відносна вологість Температура повітря в аудиторіях, кабінетах, лабораторіях Спортзалі Роздягальні спортзалу Медичний пункт Бібліотека Вестибюль та гардероб	СНІП П-66-78 Стор. 11	12 кв. м 40-60 22-24° 15-17° 19-23° 21-23° 22-24° 16-18°	ізолятор і медпункт 39,6 м ² центральне центральне 53% 22° 17° 21° 22° 22° 17°
2.8.21.	Гуртожиток		535 місць	535 місць

Висновок: Санітарно – технічний стан комплексу приміщень ВСП «Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету», санітарно – побутові умови проживання студентів в цілому відповідають санітарним правилам і нормам влаштування і утримання навчальних закладів для реалізації освітньо-професійної програми в коледжі.

Заступник директора
з адміністративно – господарської
роботи


Володимир ДЗЮБЕНКО

Інженер з охорони праці


Юрій МАТВІЙЧУК