



ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор Вінницького національного
аграрного університету
Григорій КАЛЕТНИК
«29» Листопада 2026 р.

АКТ

прийому готовності Відокремленого структурного підрозділу
«Могилів -Подільський технолого - економічний фаховий
коледж Вінницького національного аграрного університету»
до нового 2026 / 2027 навчального року

Повна адреса 24000, Вінницька обл. м. Могилів-Подільський, вул. Київська
40 / 1.

Телефон (04337) 6-28-50.

Прізвище, ім'я, по батькові керівника Казьмір Валентина Анатоліївна

Відповідно до наказу директора Відокремленого структурного підрозділу
«Могилів -Подільський технолого - економічний фаховий коледж
Вінницького національного аграрного університету» від 29.07.2026 р. №71/Н
перевірку проводила комісія в складі:

Валентина КАЗЬМІР, директор коледжу (голова);

Людмила СОЛЯР, голова первинної профспілкової організації;

Сергій МОСТОВИК, майор Могилів – Подільського РО ІЗ та ПД ГУ ДСНС
України у Вінницькій області;

Володимир ДЗЮБЕНКО, заступник директора з адміністративно-господарської
роботи;

Юрій ЧОРНОДОЛЮК, начальник управління Могилів-Подільської міської
ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та
взаємодії з правоохоронними органами;

Юрій МАТВІЙЧУК, інженер з охорони праці

Комісією встановлено:

1. У 2026/ 2027 навчальному році в закладі освіти буде навчатися 22
академічні групи, студентів 548, з них заочна форма навчання 6 груп.

2. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік наявний

3. Стан та якість ремонту приміщень:

капітального задовільно.

поточного задовільно.

Хто виконував роботи з ремонту будівель майстри коледжу

4. Стан території та її площа задовільний.

5. Кількість і стан допоміжних споруд 3, стан задовільний.

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан наявні (1
шт.), стан задовільний.

6. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан наявні металева, стан
задовільний

7.Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпечено сті		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його викорис-тання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Сховище						
Протирадіаційне укриття	Вул. Київська 40/1 Підвальне приміщення гуртожитку	150	так	так	так	Обмежено готовий
Споруда подвійного призначення						
Найпростіше укриття	Вул. Київська 40/1 Навчальний корпус їдальня	200	так	так	так	Обмежено готовий

Протирадіаційне укриття обладнане:

1. Аптечки - 2шт.
2. Вогнегасники - 2шт.
3. Питна вода - проточна (трубопровід).
4. Резервуари для питної води – 1 шт.
5. Санітарна кімната - 1 приміщення.
6. Умивальник (рукомийник) - 1шт.
7. Туалетне відро - 2шт.
8. Ємкості для сміття - 2шт.
9. Контейнери для зберігання продуктів харчування -2 шт.
10. Свічки - 2 упаковки.
11. Ліхтарики - 2шт.

Найпростіше укриття обладнане:

1. Аптечки - 2шт.
2. Вогнегасники - 2шт.
3. Питна вода - проточна (трубопровід).
4. Резервуари для питної води – 1 шт.
5. Санітарна кімната - 1 приміщення.
7. Умивальник (рукомийник) - 4шт.
8. Туалетне відро - 2шт.
9. Ємкості для сміття - 2шт.
10. Контейнери для зберігання продуктів харчування -2 шт.
11. Свічки - 2 упаковки.
12. Ліхтарики - 2шт.
13. Генератор - 1шт.

Примітка: таблиця заповнюється за всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття інших суб'єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укриття учасників освітнього процесу, за умови, що розташовані на відстані не більш 500 м. від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу.

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості					Примітка
		Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, адіоточки тощо), так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні	
Навчальний корпус	м.Могилів-Подільський, вул. Київська 40/1 Вінницька обл.	Так	Шкільний дзвінок	Так	Так	Так	
Гуртожиток	м.Могилів-Подільський, вул. Київська 40/1 Вінницька обл.	Так	Шкільний дзвінок	Так	Так	Так	

Примітка: табличка заповнюється за всі об'єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти.

Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	73	0	0	73	100	
Здобувачі освіти	548	0	0	200	36	

Примітка: працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними протигазами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об'єкту (об'єктів), респіраторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно небезпечних об'єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.

1. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так / ні) ні;
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні / не має) не має;
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так / ні) ні;
- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) наявні направлені на локацію закладу освіти ;
- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні / немає) немає.

2. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан спортивний зал 363,57 кв.м2, стан задовільний, спортивний майданчик 0,30, стан задовільний; технічний стан об'єктів відповідає нормам.

3. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
біології	1	повністю		є		наявні

фізики	1	повністю		є		наявні
хімії	1	повністю		є		наявні
інформатики	3	повністю		є		наявні
охорони праці	1	повністю		є		наявні

4. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень	Площа, кв. м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
Кухні – лабораторії	60	18	в достатній кількості	кахель	задовільна	є
Кухні – лабораторії	30	12	в достатній кількості	кахель	задовільна	є

5. Наявність методичного кабінету наявний.

6. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників є

7. Наявність технічних засобів навчання (ТЗН), їх стан і зберігання.

№ з/п	Назва ТНЗ	Кількість	Справні	Несправні
1.	Комп'ютери та комп'ютерна техніка	104 шт.	Справні	
2	ноутбуки	4	Справні	
3	Магнітофони	3	Справні	
4	Відеомагнітофони	3	Справні	
5	Телевізори	13	Справні	
6	Мультимедійні проектори	11	Справні	
7	Графопроєктори	7	Справні	
8	Екрани	12 шт.	Справні	
9	Інші проектори. Акустичні системи	5 шт.	Справні	

8. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами наявний, 363,57 кв.м2- площа спортивного залу, стан обладнання та інвентарю відповідає нормам.

9. Наявність та розміри актового залу наявний, 186,1 на 300 місць, два вихода, 4 вогнегасника.

Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) задовільний.

10. Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць наявні, їдальня (посадочні місця -100 шт.);

- забезпеченість та стан меблів забезпечено стан задовільний;
- забезпеченість технологічним обладнанням забезпечено, санітарний стан задовільний, умови для миття рук наявні.

Наявність проточної води: холодної наявна, гарячої наявна.

11. Організація питного режиму відповідає нормам.

12. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів, слухачів наявний медичний кабінет навчального закладу, контроль здійснює медична сестра.

13. Наявність і стан бібліотеки наявна, стан задовільний. Фонд підручників, посібників, художньої літератури посібників 30787 художньої 9644.

14. Забезпеченість підручниками за предметами задовільно.

15. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами забезпечені.

16. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення наявні.

17. Стан пожежної безпеки:

Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту в наявності (Наказ про призначення посадових осіб відповідальних за стан охорони праці та пожежної безпеки по коледжу № від 29.07.2026 р.); (Наказ про призначення за експлуатацію електрогосподарства та протипожежного режиму № від 29.07.2026 р.))

Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання в наявності ПК та гідрант, які необхідно відремонтувати;

Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння справні наявні;

Справність електромереж та електрообладнання, - справні;

Блискавка захист є

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування немає;

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів кількість відповідає вимогам;

Проведення обробки будівельних конструкцій вогнестійкими засобами немає;

Навчальний заклад готовий до нового навчального року при умові виконання «Правил пожежної безпеки в Україні».

18. Стан покрівлі задовільний.

19. Наявність і стан інженерних комунікацій:

водопостачання наявне, відповідає нормам;

газопостачання (електропостачання) наявне, відповідає нормам;

каналізація наявне, відповідає нормам.

20. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну задовільний.

каналізація наявне, відповідає нормам.

27. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну задовільний.

28. Наявність підсобного господарства та його стан немає.

29. Наявність гуртожитку та його стан 1 гуртожиток, стан задовільний.

30. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) наявні.

31. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (теплоцентральної), її стан

Заклад готовий до зими. Централізована міська котельня задовільний.

32. Забезпеченість педагогічними кадрами та технічним персоналом забезпечені. Наявність та реєстрація колективного договору наявний.

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:

Відокремлений структурний підрозділ «Могилів-Подільський технологічний - економічний фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету» готовий до нового 2026-2027 навчального року. Рекомендуємо виконання заходів викладених у додатку №1 даного акту.

Голова комісії

Члени комісії:



Валентина КАЗЬМІР

Людмила СОЛЯР

Сергій МОСТОВИК

Володимир ДЗЮБЕНКО

Юрій ЧОРНОДОЛЮК

Юрій МАТВІЙЧУК

ТАБЛИЦЯ
термінів перевірки обладнання і захисних засобів

№ з/п	Назва обладнання і захисних засобів	Терміни, форма перевірки	Коли перевіряли
1	Вогнегасники	1 раз на рік, указати дату (НАПБ А.01.001-2004)	2026
2	Опір ізоляції електромережі	один раз на 2 роки, протокол заміру	2025
3	Стан заземлення	(Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів) один раз на 2 роки	2025
4	Манометри в котельні	Щорічно, протокол заміру 1 раз на рік з клеймом на корпусі або склі (НПАОП 0.00-1.30-01)	2025
5	Драбини (стрем'янки) дерев'яні	1 раз на 6 місяців (п.7.1.35 НПАОП 0.00-1.30-01)	2026
6	Опалювальні системи	Перед пуском та після ремонту (п.8 розділу 13 НПАОП 0.00-1.11-98)	2025
7	Питна вода (кулер)	Повинна мати температуру не менш як +8 і не більш як +20°C (ДСанПіН 5.2.2.008-01)	2026
8	Випробування спортивних снарядів і обладнання	Перед початком навчального року, складається акт	2026
9	Обладнання лабораторій	Перед початком навчального року і після ремонту, складається акт	2026
10	Чищення електроламп від пилу	2 рази на рік	2026
11	Чищення скла вікон	2 рази на рік	2026
12	Перевірка пожежного крану та гідрантів	2 рази на рік	2026